



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
CẦN THƠ

Mã số:BM.PTNQT.05.03

Lần ban hành: 01

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC SẠCH

Hiệu lực: 31/7/2020

Trang: 1/1

- Tên khách hàng/Cty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.	- Số: 05/BV
- Địa chỉ: số 2A, Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	
- Tên mẫu: Nước sạch.	- Mã số mẫu: NS.BV.100222.01
- Địa điểm lấy mẫu: Nhà máy nước Bông Vang.	
- Tình trạng mẫu: Nước trong, chứa trong chai nhựa 500ml.	
- Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 10/02/2022	- Ngày trả kết quả: 11/02/2022

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham chiếu QCVN 01:2009/BYT	Kết quả
1	Độ màu	mg/l Pt-Co	TCVN 6185:2015 - C (*)	15	6,7
2	pH	-	TCVN 6492:2011 (*)	6,5 - 8,5	7,03
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008 (*)	2	0,736
4	Sắt tổng (Fe)	mg/l	HACH Method 8008 (*)	0,3	0,028
5	Clorua (Cl)	mg/l	TCVN 6194:1996 (*)	250	21,1
6	Nitrit (NO ₂ ⁻)	mg/l	HACH Method 8507	3	0,010
7	Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	HACH Method 8171	50	3,6
8	Sunfat (SO ₄ ²⁻)	mg/l	HACH Method 8051 (*)	250	13,1
9	Mangan (Mn)	mg/l	HACH Method 8149 (*)	0,3	0,012
10	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	TCVN 6186:1996 (*)	2	1,82
11	Mùi vị	-	Cảm quan	Không mùi và vị lạ	Không
12	Clo dư	mg/l	Test nhanh tại hiện trường	0,3 - 0,5	0,50
13	Độ cứng	mg/l	SMEWW 2340 C-2012 (*)	300	56,8

Ghi chú: - (*) Các phương pháp được công nhận ISO 17025:2017;
- KPH: không phát hiện (thấp hơn LOD của phương pháp);
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử (thời gian lưu mẫu 03 ngày kể từ ngày ra kết quả).



Huỳnh Thiện Đình

PHÒNG QLCL&MT

Phạm Hữu Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

☺ Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

☎ (0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncanθο@gmail.com 🌐 www.ctn-canθο.com.vn