



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Mã số mẫu/ Sample Code:
00640.21

1. Tên khách hàng/ *Customer* : CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÔNG VANG
2. Địa chỉ/ *Address* : Số 17, ấp Mỹ Phước, phường Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
3. Tên mẫu/ *Name of sample* : NƯỚC ĂN UỐNG (A3, CHỢ MỸ KHÁNH, H. PHONG ĐIỀN)
4. Số lượng/ *Quantity* : 1 chai x 2000ml và 1 chai x 250ml
5. Mô tả mẫu/ *Sample description* : Nước chứa trong chai nhựa có nắp vặn và chai thủy tinh
6. Ngày nhận mẫu/ *Receiving date* : 17/06/2021 Ngày trả kết quả/ *Issued date* : 28/6/2021

TT/ No.	Chỉ tiêu/ <i>Parameter</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp/ <i>Test method</i>	Tiêu chuẩn <i>Standard</i>
1	Clor dư	mg/l	0,4	Đo tại hiện trường	0,3 - 0,5
2	Màu sắc	TCU	7,9	SMEWW 2120 C - 2017	15
3	Mùi vị	-	Không có mùi vị lạ	SMEWW 2150&2160 - 2017	Không có mùi lạ
4	Độ đục	NTU	0,38	SMEWW 2130 B-2017	2
5	pH	-	7,88 (21,6°C)	TCVN 6492:2011	6,5-8,5
6	Độ cứng	mg/l	112,0	SMEWW 2340 C-2017	300
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	35,5	SMEWW 4500-CI-B-2017	250
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	Không phát hiện (MLOD = 0,050)	SMEWW 3111 B-2017	0,3
9	Hàm lượng Mangan	mg/l	Không phát hiện (MLOD = 0,020)	SMEWW 3111 B-2017	0,3
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	1,70	TCVN 6180:1996	50
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	< 0,030	SMEWW4500 NO2-B-2017	3
12	Hàm lượng Sulfate	mg/l	30,9	EPA - 375.4-1997	250
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	1,44	TCVN 6186:1996	2
14	<i>Coliforms</i>	CFU/100ml	0	ISO 9308-1: 2014 (E)	0
15	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	0	ISO 9308-1: 2014 (E)	0

Phụ trách phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Văn Quốc Thanh Thủy

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
On behalf of CDC



Handwritten signature of Lâm Hoàng Dũng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lâm Hoàng Dũng

CDC CAN THO