



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
CẦN THƠ

Mã số: BM.PTNQT.05.03

Lần ban hành: 01

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC SẠCH

Hiệu lực: 31/7/2020

Trang: 1/1

- Tên khách hàng/Cty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.	- Số: 10/BV
- Địa chỉ: số 2A, Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	
- Tên mẫu: Nước sạch.	- Mã số mẫu: NS.BV.180423.01
- Địa điểm lấy mẫu: Nhà máy nước Bông Vang	
- Tình trạng mẫu: Nước trong, chứa trong chai nhựa 500ml.	
- Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 18/4/2023	- Ngày trả kết quả: 28/4/2023

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham chiếu QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ màu	mg/l Pt-Co	TCVN 6185:2015 - C (*)	15	3,6
2	pH	-	TCVN 6492:2011 (*)	6,0 - 8,5	7,30
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008 (*)	2	0,315
4	Mùi vị	-	Cảm quan	Không mùi và vị lạ	Không
5	Clo dư	mg/l	Test nhanh tại hiện trường	0,2 - 1	0,70
6	Coliforms	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E) (**)	<3	0
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E)(**)	<1	0

Ghi chú: - (*) Các phương pháp được công nhận ISO 17025:2017;
- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử.



Huỳnh Thiện Đình

PHÒNG QLCL&MT

Phạm Hữu Việt




CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncanθο@gmail.com

www.ctn-canθο.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
CẦN THƠ

Mã số: BM.PTNQT.05.03

Lần ban hành: 01

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC SẠCH

Hiệu lực: 31/7/2020

Trang: 1/1

- Tên khách hàng/Cty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.	- Số: 11/BV
- Địa chỉ: số 2A, Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	
- Tên mẫu: Nước sạch.	- Mã số mẫu: NS.BV.180423.02
- Địa điểm lấy mẫu: Chợ Mỹ Khánh, H. Phong Điền - NMN Bông Vang	
- Tình trạng mẫu: Nước trong, chứa trong chai nhựa 500ml.	
- Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 18/4/2023	- Ngày trả kết quả: 28/4/2023

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham chiếu QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ màu	mg/l Pt-Co	TCVN 6185:2015 - C (*)	15	3,2
2	pH	-	TCVN 6492:2011 (*)	6,0 - 8,5	7,31
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008 (*)	2	0,277
4	Mùi vị	-	Cảm quan	Không mùi và vị lạ	Không
5	Clo dư	mg/l	Test nhanh tại hiện trường	0,2 - 1	0,50
6	Coliforms	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E) (**)	<3	0
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E)(**)	<1	0

Ghi chú: - (*) Các phương pháp được công nhận ISO 17025:2017;
- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử.



KI, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thiện Đình

PHÒNG QLCL&MT

Phạm Hữu Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
CẦN THƠ

Mã số: BM.PTNQT.05.03

Lần ban hành: 01

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC SẠCH


Hiệu lực: 31/7/2020

Trang: 1/1

- Tên khách hàng/Cty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.	- Số: 12/BV
- Địa chỉ: số 2A, Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	
- Tên mẫu: Nước sạch.	- Mã số mẫu: NS.BV.180423.03
- Địa điểm lấy mẫu: Số 151 ấp Thị Tú, TT. Phong Điền - NMN Bông Vang	
- Tình trạng mẫu: Nước trong, chứa trong chai nhựa 500ml.	
- Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 18/4/2023	- Ngày trả kết quả: 28/4/2023

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham chiếu QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ màu	mg/l Pt-Co	TCVN 6185:2015 - C (*)	15	3,6
2	pH	-	TCVN 6492:2011 (*)	6,0 - 8,5	7,30
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008 (*)	2	0,324
4	Mùi vị	-	Cảm quan	Không mùi và vị lạ	Không
5	Clo dư	mg/l	Test nhanh tại hiện trường	0,2 - 1	0,40
6	Coliforms	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E) (**)	<3	0
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E)(**)	<1	0

Ghi chú: - (*) Các phương pháp được công nhận ISO 17025:2017;
- (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Thiện Đình

PHÒNG QLCL&MT

Phạm Hữu Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn